

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ**

**«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, Київ-15, вул.Лейпцизька, 1а  
тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61

[www.vodokanal.kiev.ua](http://www.vodokanal.kiev.ua)

[yvk@akva.kiev.ua](mailto:yvk@akva.kiev.ua)

р/р 26002001006448 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м.Київ

Код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 26112475

**ТОВ "ФСВ"**

**№ 9659 від 11.09.2013**

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 9659**

на каналізування об'єкта

1.Адреса: **вул. Юності, 8-А**

2.Назва: **"Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями"**

3. Стічні води в кількості **41,79** (в т.ч. від вбудованих приміщень - **0,54**) м<sup>3</sup>/добу **3,64** л/сек., в тому числі додатково **41,79** м<sup>3</sup>/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **41,79** м<sup>3</sup>/добу; виробничих – м<sup>3</sup>/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до внутрішньоквартальної каналізаційної мережі **Д=250мм** при умові її перекладки на **Д=300мм** від місця підключення до підключення будівлі школи по вул.Юності,5.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами СНиП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об’єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

\* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”. затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

**Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

**Перший заступник генерального  
директора**

**В.Задорожній**

**Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
каналізаційного господарства**

**М. Кислий**

**Директор Розрахункового департаменту**

**С.Каплуненко**

**Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації  
Департаменту управління виробництвом**

**О.Непочатов**

**Провідний інженер Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації  
Департаменту управління виробництвом**

**В.Рафальська**