

м. Київ

06.11.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» (далі – Виконавець послуг), в особі головного інженера СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Даниленка Григорія Васильовича, що діє на підставі Довіреності від 03.02.2014 № 91/2014/02/03-4, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФСВ"** (далі – Замовник) в особі **директора Сусленської Софії Ісаєвни**, який діє на підставі **статуту**, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768 (далі – Правила).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг приєднується: **багатоповерховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (9-ти поверховий)**, місце розташування об'єкта Замовника: **вул. Юності, 8а**.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється: **РУ-10кВ ТП5648**.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) встановлюється: **на наконечниках КЛІ-0,4 кВ живлення ВРП об'єкту в ввідно-облікових щитах об'єкту**.

1.4. Тип приєднання об'єкта Замовника: **нестандартне**.

1.5. Замовлено до приєднання потужність в місці приєднання **384 кВт**.

1.6. Категорія надійності електропостачання I - 0,00 кВт; II - 384 кВт; III – 0,00 кВт.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити **0,38 кВ, 4 клас**.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектно-кошторисної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких етапів:

- оплати Замовником вартості приєднання;
- введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника;
- надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта замовника;

від Виконавця

стор. 1

від Замовника

- узгодження із Замовником акта розмежування балансової належності електроустанови, експлуатаційної відповідальності Сторін.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від **06.11.2014 № III-1311-14**, які є додатком до цього Договору, проектну документацію та погодити її з Виконавцем послуг (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.2. Передати Виконавцю послуг проектну документацію на зовнішнє електропостачання у 4 примірниках для виконання ним зобов'язань за Договором (для приєднання, яке не є стандартним).

3.2.3. На дату **31.12.2016** ввести в експлуатацію власний об'єкт та електроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об'єкта.

3.2.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про електроенергетику" (для приєднання, яке не є стандартним).

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєднання.

3.5. Після введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності на збудовані електричні мережі зовнішнього електропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

4. ПЛАТА ЗА ПРИЄДНАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Плата за приєднання остаточно узгоджується після погодження електропередавальною організацією проектно-кошторисної документації. Уточнене значення оформляється додатковою угодою до цього Договору, у тому числі вартість проектно-кошторисної документації на зовнішнє електрозабезпечення, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приєднання.

4.1.1. Замовник повинен підписати додаткову угоду щодо визначення вартості послуг з приєднання протягом 20 календарних днів від дати направлення йому проекту додаткової угоди про визначення вартості послуг з приєднання за цим Договором.

У разі відмови Замовника від підписання додаткової угоди про вартість послуг з приєднання цього Договору або не підписання цієї додаткової угоди, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю мереж понесені ним збитки (втрати).

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у порядку: після погодження проектно-кошторисної документації у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.

4.3. Надання Виконавцем послуг за цим Договором підтверджується шляхом підписання Сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.

4.4. У строк 1 (один) календарний день після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Виконавець подає Замовнику акт приймання-передачі наданих послуг у двох примірниках.

4.5. Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання акта приймання-передачі наданих послуг підписати та повернути один примірник акту або надати мотивовану відмову від підписання акта.

4.6. Якщо в установлений п. 4.5. Договору термін Виконавець не отримає підписаний Замовником акт приймання-передачі наданих послуг або мотивовану відмову від підписання акта, послуги вважаються такими, що прийняті Замовником з додержанням усіх умов Договору, а зобов'язання Виконавця вважаються виконаними належним чином.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушення зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приднання за цим Договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за наявність дозвільної документації, за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,0 відсотка вартості приднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 0,0 відсотків від вказаної вартості.

5.5. За порушення умов зобов'язання щодо якості (повноти та комплектності) надання послуги з приднання стягується штраф у розмірі 0,0 відсотків від вартості приднання.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (повне) або неналежне (часткове) виконання будь-якого з положень (зобов'язань) Договору, якщо воно з'явилося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання, як такі: стихійні лиха, війни і військові дії, страйки, масові безлади і хвилювання, аварії, а також акти органів державної влади або управління, що роблять неможливим виконання умов Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором подовжується відповідно до часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини, або Сторони укладають додаткову угоду про розірвання Договору.

5.8. Факти існування і тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до чинного законодавства України. Якщо Сторони без поважних причин не сповістили протягом 5 (п'яти) календарних днів про виникнення і наявність форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права посилалися на вказані обставини, як такі, що звільняють їх від зобов'язань.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до **31.12.2018**.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектно-кошторисної документації та виконання будівництва в терміни, зазначені в заяві.

7.5. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

7.6. Зміни (доповнення) до Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору. Зміни до Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору.

7.7. У випадку визнання Замовника банкрутом договір вважається розірваним з дати набрання чинності судовим рішенням у справі про банкрутство Замовника.

стор. 3

від Виконавця

від Замовника

7.8. Перехід прав та обов'язків Замовника за цим Договором до іншої особи оформлюється укладенням трьохсторонньої угоди між Виконавцем послуг, Замовником і особою, до якої переходять права та обов'язки Замовника.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) Сторони вважатимуть факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. Технічні умови від **06.11.2014 № НП-1311-14.**

2. Технічне рішення № **НП-1311-14**, надається після погодження проектної документації.

8.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

8.4. Для координації дій по виконанню цього договору Сторони призначають відповідальних представників:

Від Замовника – **Сусленську Софію Ісаєвну**, тел. **272-44-04.**

Від Виконавця – **Даниленка Григорія Васильовича** тел. 207-64-51, факс 425-66-44.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»**

Місцезнаходження:

01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5

Банківські реквізити:

п/р № 26007962509432

у ПАТ "ПУМБ", м. Київ, МФО 334851

код за ЄДРПОУ 00131305

індивідуальний податковий № 001313026657

свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ 100335247

**Реквізити підрозділу, відповідального за виконання
договору:**

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
“КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**

Місцезнаходження:

04655, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 20

код за ЄДРПОУ 38346487

Тел. 207-64-51

Факс 425-66-44

**Головний інженер
СВН “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ”
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»**

Г.В. Даниленко

ЗАМОВНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФСВ"**

Місцезнаходження:

01013, м. Київ, вул. Промислова, 4

п/р № 26002001313280

в АТ "ОТП Банк" в м. Києві

МФО 300528

Код ЄДРПОУ 31863306

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ 200003147

Індивідуальний податковий

№ 318633026508

**Директор
ТОВ "ФСВ"**

С.І.Сусленська

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»

вул. Новокосянтинівська, 20, м. Київ, Україна, 04655, тел. 207-64-59, факс 425-45-45

E-mail: sypkem@kievenergo.com.ua

06.11.2014 р. № ДенТП030 / 43/1-23 / 1311/28959

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФСВ"
Директору Сусленській С.І.
01013, м. Київ, вул. Промислова, 4

Додаток 1 до Договору про приєднання
Технічні умови № **НП-1311-14**
на нестандартне приєднання об'єкта до електричних мереж

1. Функціональне призначення об'єкта: багатоповерховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (9-ти поверховий)
2. Адреса об'єкта: вул. Юності, 8а
3. Термін початку будівництва: 2014 рік
Термін (прогнозований) введення в експлуатацію: 31.12.2016
4. Існуюче навантаження (згідно договору на користування (постачання))
I - 0,00 кВт;
II - 0,00 кВт;
III - 0,00 кВт
5. Максимальне розрахункове навантаження (з урахуванням існуючого): 384 кВт
Встановлена потужність електронагрівальних установок:
стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,
електроопалення - 0,00 кВт, гарячого водопостачання - 0,00 кВт.

6. Графік введення потужностей за чергами:

Рік введення потужності (черга будівництва)	Максимальне розрахункове електричне навантаження (з урахуванням існуючого)	Категорія надійності електропостачання (кВт)		
		I	II	III
2016	384		384	

7. Місце (точка) забезпечення потужності: РУ-10кВ ТП5648
8. Точка приєднання: на наконечниках КЛ-0,4 кВ живлення ВРП об'єкту в ввідно-облікових щитах об'єкту
9. Рівень напруги в точці приєднання 0,38 кВ
10. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
11. Джерело електропостачання:
ПС: Биковня 110/10
ТП/РП: 5648

І. Вимоги до електроустановок Замовника.

12. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати наступні вимоги:

12.1. До електричних мереж живлення об'єкту:

12.1.1. Визначитись з місцем для встановлення ввідно-облікових щитів. Місце має бути доступним для персоналу Власника мереж.



12.1.2. Обладнати необхідну кількість розподільчих щитів (ВРП) об'єкту, живлення виконати від ввідно-облікових щитів, що обладнуються Власником мереж згідно з Розділом II "Вимоги до електроустановок електропередавальної організації"). Для електропостачання вбудованих приміщень згідно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23-2010 передбачити окреме ВРП вбудованих приміщень.

12.2. До розрахункового обліку електричної енергії, в т.ч. місця встановлення:

При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

12.3. До компенсації реактивної потужності: не вимагається

12.4. До струмоприймачів, призначених для будівництва об'єкту:

12.4.1. Електропостачання будівельних механізмів ($P=100$ кВт, III категорія) виконати КЛІ-0,4кВ від РУ-0,4кВ ТП2505. Облік електроенергії передбачити багатофункціональним електронним трифазним лічильником на щиті будівельних механізмів. Схему підключення вирішити проектом. При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". Після закінчення будівництва КЛІ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП2505 відключити та демонтувати.

II. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації.

13. Для одержання потужності в точці приєднання, від точки забезпечення потужності до точки приєднання, проектна документація повинна передбачати:

13.1. Виконати переобладнання ТП5648 в обсязі:

- замінити існуючі трансформатори потужністю 2х250 кВА на трансформатори необхідної потужності. Тип трансформаторів вибрати з дотриманням вимог ДБН 360-92** та ДБН В.2.5-23-2010.

- в РУ-0,4кВ ввідні комірочки трансформаторів №1 та №10 замінити на комірочки обладнані автоматичними вимикачами.

- в РУ-0,4кВ в групах підключення об'єкту встановити рубильники типу РПС відповідного номіналу.

Обсяги робіт по переобладнанню РУ-10кВ та РУ-0,4кВ ТП5648 вирішити проектом.

13.2. Демонтоване обладнання здати на склад КИЇВЕНЕРГО.

13.3. Обладнати ввідно-облікові щити в місці, яке забезпечить безперешкодний доступ до нього персоналу електропередавальної організації, електропостачання яких виконати від різних секцій РУ-0,4кВ ТП5648, після переобладнання. Схему підключення вирішити проектом.

13.4. При розробці проекту виконати умови «Рекомендацій щодо організації обліку електричної енергії споживачів в мережах ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з урахуванням розділу 1.5. ПУЕ, розділу 2.7 ДНАОП 0.00-1.32, "Правил користування електричною енергією", розділу 11 ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

14. Схема видачі потужності (сторінка 4).

15. Для можливості обрахування плати за приєднання проектно-кошторисна документація повинна бути виконана окремими розділами:


- на електропостачання об'єкту від місця приєднання в бік існуючих мереж Власника;
- на електропостачання об'єкту від місця приєднання до струмоприймачів Замовника.

16. Вимоги до обладнання:

16.1. З виконання РП, ТП:

При розробці проекту врахувати "Типові вимоги по застосуванню єдиних стандартів по обладнанню, матеріалам та технологіям в електричних мережах СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

16.2. З виконання лінії електропередавання: марку кабелів визначити з урахуванням корозійної агресивності ґрунтів. Переріз кабелів визначити проектом, але прийняти не менше не вимагається



16.3. З організації експлуатації:

Передбачити систему охоронної сигналізації ТП5648. Вибір системи управління виконувати у відповідності до технічних вимог на обладнання системою сигналізації охоронного призначення трансформаторних та розподільчих підстанцій СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

16.4. З обладнання комірок: не вимагається

16.5. З телемеханіки: не вимагається

16.6. Із зв'язку: не вимагається

16.7. З автоматики:

не вимагається

16.8. З автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): не вимагається

17. Розрахункові значення струмів короткого замикання на шинях 10 (кВ):

ПС	Ік.з макс (А)	Ік.з мін (А)
Биковня 110/10	5615	4657

18. Рівень напруги: на ПС (кВ) 110/10

на РП (кВ) 10/0,4

на ТП (кВ) 10/0,4

19. З компенсації ємнісних струмів замикання на землю: $I_c=62,5$ А.

20. Додаткові вимоги та умови.

20.1. Технічні умови є вихідними даними для проектування тільки за умови чинного Договору про приєднання електроустановок до електричних мереж підписаного сторонами у встановленому порядку.

20.2. Погодження трас та окремих розділів проекту не є погодженням проекту.

20.3. До початку будівництва об'єкта проектно-конструкторну документацію електроустановок електропередавальної організації погодити з СВП "КЕМ".

20.4. До початку проектування розробити Завдання на проектування по розділу II технічних умов "Вимоги до електроустановок електропередавальної організації" та погодити з ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

20.5. Завдання на проектування згідно розділу II технічних умов "Вимоги до електроустановок електропередавальної організації" надається на погодження до Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК) за адресами: вул. Закревського, 14 та вул. Мельникова, 31.

Примітка:

1. Договір №18313/47128/80186 від 06.11.2012р. та Додаток 1 - ТУ №47128 від 06.11.2012р. аважати такими, що втратили чинність.

2. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в місті Києві.

Електропередавальна організація:


Головний інженер
СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»


В. Даниленко
ДОГОВОРІВ
Ідентифікаційний код
38346487

Замідра, 205-52-71

Замовник:

Директор
ТОВ "ФСВ"


С.І.Сусленська



81/4-22/70
14.11

**СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»**

вул. Новокосянтинівська, 20, м. Київ, Україна, 04655, тел. 207-64-59, факс 425-45-45
E-mail: svpkem@kievenergo.com.ua

10.11.2014 № ДевТІП030 / 43/1-23/НП-1311-14/28959
На № б/н від 05.11.2014

Директору ТОВ "ФСВ"
Сусленській С.І.
вул. Промислова, 4
м. Київ

Про приєднання до
електричних мереж

СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" розглянуто Ваше звернення щодо подовження терміну дії Технічних умов №47128 від 06.11.2012 року на приєднання до електричних мереж багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (9-ти поверховий) по вул. Юності, 8а і повідомляємо наступне.

Проектна документація на приєднання зазначеного об'єкту до СВП "КЕМ" на розгляд не надавалась та жодні погодження не виконувались.

На теперішній час питання приєднання об'єктів до електричних мереж регулюються Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" №5021-VI від 22.06.2012 (далі - Закон), який набув чинності з 01.01.2013 року та піднормативними актами. На виконання зазначеного Закону обов'язок з будівництва транзитних мереж при не стандартному приєднанні покладено на енергопостачальні компанії, тобто на ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

Пропонуємо Вам приєднання об'єкту виконати відповідно до вимог Закону і піднормативних актів, Правил та Методики, згідно яких передбачено розроблення замовником проектно-кошторисної документації в частині зовнішніх електромереж, передача зазначеної документації Власнику мереж та коштів, розрахованих на підставі Методики для виконання Власником мереж зобов'язань згідно Закону, а саме - для побудови транзитних мереж.

Прикінцевими положеннями Закону визначено, що якщо забудовник не отримав Дозвіл на початок виконання будівельних робіт до 01.07.2013, то правовідносини, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників до електромереж підпадають під дію Закону.

Зважаючи на викладене вище, та враховуючи, що у запиті представлено Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки від 07.02.2014 а також Декларація про початок виконання будівельних робіт, що зареєстрована 25.02.2014 року інспекцією ДАБК у м. Києві, СВП "КЕМ" в межах дії нового Закону підготовлено Договір про приєднання електроустановок, яке не є стандартним приєднанням, до електричних мереж замовленої потужності від 06.11.2014 №НП-1311-14/28959 та Додаток 1 (Технічні умови №НП-1311-14 від 06.11.2014 року).

Пропонуємо Вам в 20-денний строк з дня отримання Договору підписати його та повернути до ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ЦОК по вул. Закревського, 14, або по вул. Мельникова, 31).

Головний інженер



Г.В. Даниленко

Замідра
205-52-71