

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, [www.vodokanal.kiev.ua](http://www.vodokanal.kiev.ua)  
р/р 26000001002552 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м. Київ, код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 03327664

ТОВ "УКРКАРГО"

№ 10305 від 16.09.2014

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10305  
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Світла,3-Д
2. Назва: "Секція 1 житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями"
3. Кількість води **194,9** (в т.ч. на вбудовано-прибудовані приміщення - **5,04**) м<sup>3</sup>/добу **7,23** л/сек, додатково м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **193,94** м<sup>3</sup>/добу, на виробничі потреби м<sup>3</sup>/добу, на полив **0,96** м<sup>3</sup>/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє **7,5** л/сек., зовнішнє **25,0** л/сек., автоматичне **15,0** л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі по вул.Світлій при умові її перекладання на Д=200мм від водопровідної мережі Д=250-200мм по Харківській площі до тупику в районі будівлі № 6 по вул.Світлій з переключенням існуючих абонентів.  
Виконати прокладання водопровідної мережі Д=200мм по парній стороні вул.Світлої з кільцюванням ділянки вищевказаної мережі та водопровідної мережі Д=200мм по вул.Автопарковій.  
Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння влаштувати або замінити 2 пожежних гідранти на мережах в районі Вашого об'єкту.
6. Тиск в місці підключення від **2,5 до 5,0** атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.
9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна,16).

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

\* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

**Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00**

Голова правління-генеральний директор

А.Білик

Перший заступник генерального директора

В.Сторожук

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
каналізаційного господарства

М. Кислий

Директор Розрахункового департаменту

С.Каплуненко

Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації  
Департаменту управління виробництвом

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації  
Департаменту управління виробництвом

В.Рафальська



001708

Копія документації, надана замовнику, є дійсною лише за умови її підписання та сканування. У разі відсутності підпису та сканування копія документації не є дійсною.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м. Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, [www.vodokanal.kiev.ua](http://www.vodokanal.kiev.ua)  
р/р 26000001002552 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» м. Київ, код банку (МФО) 319111 ЄДРПОУ 03327664

ТОВ "УКРКАРГО"

№ 10330 від 16.09.2014

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10330  
на каналізування об'єкта

1. Адреса: вул. Світла, 3-Д
2. Назва: "Секція 1 житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями"
3. Стічні води в кількості 193,94 (в т.ч. від вбудовано-прибудованих приміщень - 5,04) м<sup>3</sup>/добу, 7,23 л/сек., в т.ч. додатково м<sup>3</sup>/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 193,94 м<sup>3</sup>/добу; виробничих – м<sup>3</sup>/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційного колектора Д=500мм по вул.Світлій при умові його перекладання від місця підключення, довжиною близько 200м, в бік Харківської площі з переключенням існуючих абонентів.  
Виконати переключення ж/б № 3 по вул.Світлій до каналізаційного колектора Д=500мм по вул.Світлій.
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПАТ „АК “Київводоканал”.

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

16. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом марки ВЧ500-7, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

**Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Голова правління-генеральний директор

А.Білик

Перший заступник генерального директора

В.Сторожук

Заступник генерального директор – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

С.Каплуненко

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації Департаменту управління виробництвом

В.Рафальська



001707