ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600930998101 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№10766 від 26.05.2017 **ТОВ "ВКФ Фарби України"**

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10766
(замість ТУ - 10766 від 16.12.2016)
на каналізування об'єкта

1. Адреса: **вул. Українська, 6**

2. Назва: **"Будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та гуртожитку для студентів"**

3. Стічні води в кількості **570,58 (в т.ч. п.к. №1 (ж/б №1 секція №1 - 89,05 (в т.ч. ж/б - 88,33; на вбуд.прим. - 0,72); п.к. №2 (ж/б №1 секція №2 - 94,93 (в т.ч. ж/б - 94,53; на вбуд.прим.0,4); п.к. №3 (ж/б №1 секція №3 - 97,71 (в т.ч. ж/б - 97,29; на вбуд.прим. - 0,42); п.к. №4 (ж/б №1 секція №4, ж/б №2, підземний паркінг - 288,89 (в т.ч. ж/б №1 секція №4, підземний паркінг - 156,65 (в т.ч. ж/б - 155,59; на вбуд.прим. -1,06; ж/б №2, підземний паркінг - 132,24 (в т.ч.на ж/б - 126,61; на гуртожиток - 5,63)** м3/добу, **14,52** л/сек., в т.ч. додатково м3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових м3/добу; виробничих – м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити:

1-й пусковий комплекс - до внутрішньоквартальної каналізаційної мережі при умові її перекладання від ж/б №5 по вул.Новоукраїнській з переходом залізниці до каналізаційного колектора Д=600мм, який під'єднаний до Сирецького каналізаційного колектора Д=1200мм.

2-й пусковий комплекс - до каналізаційних мереж від 1-го пускового комплексу після здачі їх в експлуатацію.

3-й пусковий комплекс - до каналізаційних мереж від попередніх пускових комплексів після здачі їх в експлуатацію при умові виконання заходів по ліквідації ділянки непрацюючого каналізаційного колектора Д=900мм вздовж залізниці від вул.Ж.Жабаєва до вул.Сирецької відповідно до технічного завдання, що додається.

4-й пусковий комплекс - до каналізаційних мереж від попередніх пускових комплексів після здачі їх в експлуатацію.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ„АК"Київводоканал".

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва"*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК"Київводоканал".

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ„АК"Київводоканал" за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК"Київводоканал".

* "Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва", затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК"Київводоканал" та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ„АК"Київводоканал" (вул. Електротехнічна,16).

007559

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Голова правління-генеральний директор **Д.Новицький**

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку **В.Бінд**

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства **М. Кислий**

Директор Розрахункового департаменту **В.Люлін**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **О.Непочатов**

Заступник начальника Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **В.Баранік**

ПрАТ "АК "Київводоканал"

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * КАРЕН БУД * Ідентифікаційний код 38473617